



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w NAMYSŁOWIE**

ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel. / fax 77 419 04 80, 77 419 04 81, 77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl, <http://www.pssenamyslow.pis.gov.pl>

HK.43260.4.2.2018.RU

Namysłów, 09.01.2018 r.

Zgodnie z § 17.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

– na podstawie raportu z badań wody nr 25501/LB/2017 z dnia 13.12.2017 r., pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 29.11.2017 r. z wodociągu publicznego w Siedlicach w Stacji Uzdatniania Wody w Siedlicach, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

1. Raport z badań wody nr 25501/LB/2017 z dnia 13.12.2017 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NAMYSŁOWIE**
*lek. med. Bożena Korczowska-
-Kulakowska*

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o.: k.ceglarek@ekowod.eu
2. Wójt Gminy Pokój: ug@gminapokoj.pl
3. a/a

Oddział Higieny Komunalnej
tel. 77 4190 480 wew. 102
Sprawę prowadzi: Renata Urbańska

e-mail: komunalna@pssenamyslow.pl
<http://pssenamyslow.pis.gov.pl>



OŚRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 / 259 70 36+9 fax 32 / 259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl
www.obiks.pl



AB 213

LABORATORIUM

Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek
wód, ścieków, odpadów, osadów, gleb
oraz pomiarów hałasu, biogazu
i emisji zanieczyszczeń do powietrza

Katowice, 2017-12-13

Strona: 1/2

OBIKŚ 05/2639/2017/LBO

RAPORT Z BADAŃ NR 25501 / LB / 2017

Zleceniodawca:

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
EKOWOD Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 NAMYSŁÓW

Badany obiekt:

Woda

Stan próbki: bez zastrzeżeń

Miejsce pobrania:

SUW Siedlice

Inne dane

Woda uzdatniona

Próbkobiorca:

Laboratorium OBIKŚ

Data pobierania:

2017-11-29

Data dostarczenia:

2017-11-29

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 247603

	Wynik	Niepewność	
Y Temperatura	10.6 °C	1.0	°C
Y Barwa	<5 mg/l Pt		
Y Mętność	0.55 NTU	0.11	NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON	<1		
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN	<1		
Y pH	7.4	0.2	
Y Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	644 µS/cm	19	µS/cm
Y Azot amonowy	0.36 mg/l	0.05	mg/l
Y Jon amonowy	0.46 mg/l	0.07	mg/l
Y Mangan	2.4 µg/l	0.2	µg/l
Y Żelazo ogólne	10 µg/l	1	µg/l
Y Liczba bakterii grupy coli	0 jtk/100 ml		
Y Liczba Escherichia coli	0 jtk/100 ml		
Y Pobieranie próbki wody do spożycia	V		

Numer próby 247603:

Laboratorium OBIKŚ Sp. z o.o. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyższych badań (z uwzględnieniem pobierania próbek wody do badań) nr NS/HKIS.4560/ZL/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

Data rozpoczęcia badań biologicznych: 30.11.2017r.

Data zakończenia badań biologicznych: 02.12.2017r.

Data zakończenia pozostałych badań: 11.12.2017r.

Barwa: Akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian.

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian.

KIEROWNIK
Pracowni Analiz Fizykochemicznych
M. Lipińska
mgr inż. Mirosława LIPIŃSKA

KIEROWNIK
Pracowni Analiz Instrumentalnych
M. Stefaniak
dr Marta STEFANIAK

STARSZY SPECJALISTA
w Pracowni Badań Biologicznych
J. Gaudyn
mgr Joanna GAUDYN

KIEROWNIK LABORATORIUM
J. Greger
mgr Justyna GREGER

Autoryzujący:

Zatwierdzający:

Rozdzielnik: 1 egz. Klient, 1 egz. a/a

+

